



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «20» 07 20 18 г.

№ 16221/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4297/18 от 16.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66.

Организация-изготовитель: ООО «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7.

Наименование продукции: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50,60,80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком НРЛ (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из пенополиизоцианурата (плотностью 20-50 кг/м³).

Код ТН ВЭД: 3916 20 000 0

Область применения: строительство: (облицовочный материал) предназначенный для использования, как ограждающие конструкции и конструкции для внутренней отделки зданий и сооружений, а также чистых помещений.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-808-18 от 13 июля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС) с наполнителем внутренней полости панелей из пенополиизоцианурата») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Акрилонитрил	мг/м ³	0,03	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	808СХТ	< 0,001 < 0,001
2	Дибутилфталат	мг/м ³	0,1	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	808СХТ	< 0,001 < 0,001
3	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	РД 52.04.186-89	808СХТ	< 0,02 < 0,02
4	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МР № 29 ФЦ/829	808СХТ	< 0,001 < 0,001
5	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.598-96	808СХТ	< 0,002 < 0,002
6	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	808СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50,60,80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком НРЛ (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из пенополиизоцианурата (плотностью 20-50 кг/м³) отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50,60,80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком HPL (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из пенополиизоцианурата (плотностью 20-50 кг/м³) **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов