



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «20» 07 20 18 г.

№ 16235/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4296/18 от 16.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66.

Организация-изготовитель: ООО «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7.

Наименование продукции: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50, 60, 80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком HPL (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из минеральной ваты (плотностью 90-150 кг/м³)

Код ТН ВЭД: 6806 10 000 8

Область применения: строительство: (облицовочный материал) предназначенный для использования, как ограждающие конструкции и конструкции для внутренней отделки зданий и сооружений, а также чистых помещений.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-807-18 от 13 июля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), с наполнителем внутренней полости панелей из минеральной ваты») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	807СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	807СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	807СХТ	1 1
4	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	807СХТ	84,0
5	Эффективная удельная активность (А _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	807СХТ	87±36

По результатам проведенных испытаний продукции: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50, 60, 80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком НРЛ (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из минеральной ваты (плотностью 90-150 кг/м³) отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50, 60, 80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком HPL (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из минеральной ваты (плотностью 90-150 кг/м³) **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов