



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002.Н.00164

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ»),
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 142700, РОССИЯ, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7.
ОГРН 1145003000119. Телефон: +74952230745, факс +74952230745, e-mail: info@al-sp.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ»),
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 142700, РОССИЯ, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон: +74952230745, факс +74952230745, e-mail: info@al-sp.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002 действительно до 03.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели стеновые и перегородки для чистых помещений т.м. код ОК 005 (ОКП)
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) «INGERMAX», типа WT (шириной от 150 мм до 1150 мм, длиной от 300 мм до 3500 мм) NG (AG) с двухсторонней облицовкой из гипсометаллических листов толщиной не менее 52 6200
13,5 мм (производства ООО «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ» по ТУ 5262-014-18191609-2014), с внутренней изоляцией из минераловатных плит марки «ISOVER», толщиной не менее 60 код ТН ВЭД
мм, выпускаемые согласно И.ОКЧП.08/11 выпуск № 1 от 03.09.2014 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости для ненесущих стеновых перегородок – EI60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ-199/07-2015 от 22.07.2015 г., ИЛ
ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002 до 03.08.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC03.СМК.00152 от 28.03.2014 г., выдан ОС ООО «ЕВРОСТАН», рег. № СДС-СМ RU.3791.OC03

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2015 по 29.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Е.Э. Борисова

000310