



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «20» 07 20 18 г.

№ 18241/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4295/18 от 16.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66.

Организация-изготовитель: ООО «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7.

Наименование продукции: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50, 60, 80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком HPL (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из алюминиевых сот или алюминиевой гофры

Код ТН ВЭД: 7610 90 900 0

Область применения: строительство: (облицовочный материал) предназначенный для использования, как ограждающие конструкции и конструкции для внутренней отделки зданий и сооружений, а также чистых помещений.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 19С-0961 от 12 июля 2018 г., выданному Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566) типовые образцы («Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС) с наполнителем из алюминиевых сот») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 11)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность ⁴⁰ K, Бк/кг	370	34,73±15,83	МВИ №40090.3Н700,
Активность ²³² Th, Бк/кг		10,50±4,70	МВИ №40090.4Г006
Активность ²²⁶ Ra, Бк/кг		51,06±20,64	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг		76,54±29,06	

По результатам проведенных испытаний продукции: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50, 60, 80 мм, с двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком НРЛ (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из алюминиевых сот или алюминиевой гофры отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из трехслойных сэндвич-панелей, т.м. «INGERMAX Pharma», общей толщиной 50, 60, 80 мм, с разней двухсторонней облицовкой из: оцинкованной (СПС), нержавеющей стали (СПН), алюминия (СПА), стеклом (СПО), пластиком HPL (СПП) с наполнителем внутренней полости панелей из алюминиевых сот или алюминиевой гофры **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов