СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00753** 013781

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «АСП-Технолоджи» (ООО «АСП-Технолоджи»). Адрес: 142700, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон 84952230745. Факс 84952230745. E-mail: nfo@al-sp.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «АСП-Технолоджи» (ООО «АСП-Технолоджи»). Адрес: 142700, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон 84952230745. Факс 84952230745.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011г., 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90. ОГРН: 1107746088548.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции позволяющая провести идентификацию) Панели стеновые и потолочные марки «INGERMAX» из оцинкованной и нержавеющей стали с полимерным покрытием, толщиной покрытия до 140 мкм, типов и размеров согласно приложению № 1 на 2 листах (бланки № 001944, № 001945), выпускаемые по ТУ 9452-011-18191609-2014 «Модуль медицинский (чистое помещение) INGERMAX тм». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 94 5200

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк № 001946).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0195/08-2014 от 20.08.2014 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3791.04ОШ01 от 28.03.2014 г. по 28.03.2017 г., выдан ОС ООО «ЕВРОСТАН», рег. № СДС-СМ RU.3791.ОС03.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2014 по 29.09.2017

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Р.Т. Шигабдинова**

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Л.В. Козийчук**

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00753** 001944

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
94 5200	Панели стеновые и потолочные марки «INGERMAX» из оцинкованной и нержавеющей стали с полимерным покрытием, толщиной покрытия до 140 мкм, типов:	ТУ 9452-011-18191609-2014 «Модуль медицинский (чистое помещение) INGERMAX тм».
	изделия, стеновые облицовочные для ограждающих конструкций чистых помещений с независимой системой крепления, толщиной от 0,7 мм до 0,9 мм, шириной от 300 до 900 мм, длиной от 300 до 3500 мм:	
	WT900x(200-4000)NG; WT900x(200-4000)NG\D; WT40; INGERMAX WT900AG MEDICAL; INGERMAX WT900NG MEDICAL; INGERMAX WT900ER MEDICAL; профиль межпанельный INGERMAX 12,5x40x12,5 MEDICAL; декоративные обрамляющие элементы INGERMAX WA1-WA50 MEDICAL;	
	изделия, стеновые облицовочные для ограждающих конструкций чистых помещений со стационарной системой крепления, толщиной от 0,7 до 0,9 мм, шириной от 300 до 900 мм, длиной от 300 до 3500 мм:	
	WT600x(200-2500)AG; WT600x(200-2500)AG\D, WT900x(200-2500)AG; WT900x(200-2500)AG, WT(B+L)x(200-2500)AG - угловые; WT(B+L)x(200-2500)AG/D - угловые;	
	Изделия, стеновые облицовочные для ограждающих конструкций чистых помещений с экстренной системой крепления (демонтажа), толщиной от 0,7 мм до 0,9 мм, шириной от 300 до 900 мм, длиной от 300 до 3500 мм:	
	WT900x(200-4000)EG;	
	Изделия, стеновые воздухозаборные встраиваемые в конструкции стеновых облицовок чистых помещений, толщиной от 0,7 мм до 0,9 мм, шириной от 300 до 900 мм, длиной от 300 до 3500 мм:	
	WT 600AG/VRO; WT 900AG/VRO; WT 900NG/VRO; WT 900ER/VRO	
	Изделия, предназначаемые для формирования систем (конструкций) потолков и подвесов, толщиной от 0,5 до 0,9 мм, шириной от 300 до 1200 мм, длиной от 300 до 1200 мм:	
	AP600 AC\90°; AP600x1200 AC\90°; AP1200x1200 AC\90; AP625 AC\90°; AP625x1250 AC\90°; AP300 AC\90°; AP300x600AC\90°; AP625x625AC\90°; AP625x1250AC\90°;	

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **Л.В. Козийчук**

(подпись, инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «Стандарт» Общество с ограниченной ответственностью ОС «ПожСтандарт» № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.0192 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00753** 001945

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
94 5200	Панели стеновые и потолочные марки «INGERMAX» из оцинкованной и нержавеющей стали с полимерным покрытием, толщиной покрытия до 140 мкм, типов:	ТУ 9452-011-18191609-2014 «Модуль медицинский (чистое помещение) INGERMAX тм».
	AP B x L AC\90°; CT600 AC; CT625 AC; CT600x1200 AC; CT625x1250 AC; CT312,5AC; CT312,5X625AC; CT300AC; CT300x600AC; CT B x L AC; INGERMAX AP 600A6 (A8) /90° (45˚) / T-15 (T-24) MEDICAL; INGERMAX AP 600 x 1200A6 (A8) / 90˚ (45°) /T-15(T-24); INGERMAX AP 1200 x 1200A6 (A8) / 90° (45°) /T-15(T-24); INGERMAX AP 600 AC / 90° (45°); INGERMAX AP 600 x 1200 AC / 90° (45°); INGERMAX AP 1200 x 1200 AC / 90° (45°); INGERMAX AP 600 «BOARD» / T-15 (T-24); INGERMAX AP 600 x 1200 «BOARD» / T-15 (T-24); INGERMAX AP 1200 x 1200 «BOARD» / T-15 (T-24); INGERMAX AP 600 «LINE» / T-15 (T-24); INGERMAX AP 600 «VECTOR»; INGERMAX AP 600 x 1200 «VECTOR»; INGERMAX AP 600 x 1200 «VECTOR»; INGERMAX AP 1200 x 1200 «VECTOR»; INGERMAX ПК-R / F 300; INGERMAX ПК 300; INGERMAX ПК –R 250; INGERMAX AP 625 AC / 90° (45˚) MEDICAL; INGERMAX AP 625 x 1250 AC / 90° (45˚) MEDICAL;	
	Изделия, предназначенные для встраивания дополнительного оборудования, толщиной от 0,5 до 0,9 мм, шириной от 300 до 1200 мм, длиной от 300 до 1200 мм:	
	CT600AC/A(B x L); CT625AC/A(B x L); CT600 x 1200AC/A(B x L); CT625 x 1250AC/A(B x L).	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **Л.В. Козийчук**
(подпись, инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «Для сертификатов» ОС «ПожСтандарт» № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019/2 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт»

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00753** 001946

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **Л.В. Козийчук**
(подпись, инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru